

Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Kolbudy z dnia 22 stycznia 2019 r.

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§1.

1. Stosowane w niniejszym regulaminie określenia są zgodne z definicjami zawartymi w art. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.).
2. Inne użyte w Regulaminie określenia nieposiadające swojej definicji legalnej w przepisie wskazanym w ust. 1 oznaczają:
 1. Regulamin - regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy Kolbudy;
 2. Umowa - umowa o świadczenie usług wodociagowych lub kanalizacyjnych zawarta w formie pisemnej pomiędzy danym odbiorcą usług a przedsiębiorstwem wodociagowo-kanalizacyjnym;
 3. Ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.).

§2.

Przedsiębiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wydane decyzją.

Rozdział II.

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§3.

1. Przedsiębiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków ma obowiązek:
 1. dostarczać odbiorcom usług wodę z sieci wodociagowej i odprowadzać od odbiorców usług ścieki na podstawie pisemnej umowy zawartej w oparciu o właściwe przepisy w szczególności ustawy i regulaminu;
 2. zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych do:
 1. realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, zgodnych z właściwymi przepisami techniczno-budowlanymi, przy czym ciśnienie na zaworze za wodomierzem głównym wynosić powinno minimum 0,1 MPa i nie więcej niż 0,6 MPa, a ilość przeznaczona do spożycia przez ludzi wody dostarczonej do odbiorcy usług powinna wynosić nie mniej niż 0,5 m³ na dobę, średnio w ujęciu miesięcznym, oraz 6 m³ rocznie,
 2. przyjmowania ścieków odprowadzanych przez odbiorców usług w ilości nie mniejszej niż 0,5 m³ na dobę, średnio w ujęciu miesięcznym, oraz 6 m³ rocznie,
 3. dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny,
 3. prowadzić regularną kontrolę urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego oraz w razie konieczności dokonywać ich napraw;
 4. zapewnić jakość dostarczanej wody odpowiadającą wymaganiom określonym w aktualnie obowiązujących przepisach prawa regulujących problematykę jakości wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi;

5. prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody, a także regularną kontrolę ilości i jakości odprowadzanych ścieków oraz przestrzegania warunków ich wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych;
6. udostępniać w swojej siedzibie informacje dotyczące dostępności usług wodociagowo-kanalizacyjnych;
7. określać warunki przyłączenia nieruchomości do sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego;
8. na własny koszt instalować i utrzymywać u odbiorców usług wodomierze główne;
9. dokonywać kontroli funkcjonowania wodomierzy głównych z własnej inicjatywy, bez pobierania dodatkowych opłat z tego tytułu lub na wniosek odbiorcy usług, który ponosi koszty przeprowadzenia kontroli w przypadku stwierdzenia prawidłowego działania kontrolowanego wodomierza przez właściwy Urząd Miar.

§4.

Przedsiębiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków ma prawo:

1. wstępu na teren nieruchomości lub do obiektów budowlanych należących do odbiorców usług w celach i na zasadach określonych w art. 7 ustawy;
2. kontrolować prawidłowość realizacji robot budowlanych prowadzonych w związku z przyłączaniem nieruchomości do sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego oraz ich zgodność z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci;
3. kontrolować stan techniczny przyłączy należących do odbiorców usług w czasie ich użytkowania, na zasadach i warunkach wynikających z ustawy oraz umowy;
4. zaprzestać dostaw wody lub odprowadzania ścieków od odbiorców usług w przypadku wystąpienia przesłanek i w trybie określonym w art. 8 ustawy.

Rozdział III

Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§5.

1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków odbywa się w oparciu o pisemną umowę zawartą między przedsiębiorstwem wodociagowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług, zgodnie z art. 6 ustawy.
2. Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków jest zawierana z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
3. Przedsiębiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne udostępnia przyszłemu odbiorcy usług wzor wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
4. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, po spełnieniu warunków określonych w ustawie.
5. Przedsiębiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy, w terminie 7 dni od złożenia wniosku o zawarcie umowy.
6. Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas określony lub nieokreślony.
7. Przedsiębiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne udostępnia na stronie internetowej ogólne warunki umów, o ile się nimi posługuje.
8. Postanowienia umów zawieranych przez przedsiębiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy lub postanowień niniejszego regulaminu.
9. Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6 ust. 3 ustawy oraz wskazywać miejsce publikacji regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Rozdział IV
Sposob rozliczen w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§6.

1. Rozliczenia z odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez przedsiębiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzonych ścieków.
2. Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.
3. W przypadku braku wodomierza głównego, ilość zużytej wody ustala się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych w przepisach wykonawczych do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
4. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie urządzeń pomiarowych zamontowanych na przyłączu kanalizacyjnym, a w razie braku tych urządzeń ilość odprowadzonych ścieków ustala się w umowie jako ilość równa ilości pobranej wody lub ilość ustalona w umowie.
5. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków uwzględnia się ilość bezpowrotnie zużytej wody wyłącznie w przypadku, gdy jej wielkość zużycia ustalana jest na podstawie dodatkowego wodomierza.
6. Długość okresu obrachunkowego określa umowa.
7. W przypadku niesprawności wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3-ch miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub średniomiesięcznego zużycia w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawnego działania wodomierza.

Rozdział V
Warunki przyłączenia do sieci

§7.

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia, zwanych dalej "warunkami przyłączenia do sieci" złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.
2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości lub osoba, która korzysta z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym.
3. Wniosek, o którym mowa w ust.1 powinien w szczególności zawierać:
 1. imię i nazwisko (lub nazwa) osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci,
 2. adres (siedziby) osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci i adres do korespondencji,
 3. oznaczenie geodezyjne podłączanej nieruchomości do sieci,
 4. rodzaj podłączenia (wodociagowe, kanalizacyjne),
 5. planowana wielkość poboru wody, jej przeznaczenia lub planowana ilość odprowadzanych ścieków i określenie ich rodzaju,
a w przypadku ścieków technologicznych wskazanie przewidywanej ilości i jakości odprowadzanych ścieków oraz dane o przewidywanym sposobie podczyszczania,
 6. wskazanie planowanego terminu poboru wody i odprowadzania ścieków,
 7. datę i podpis osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci.

§8.

1. Na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci, przedsiębiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne, jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, wydaje w terminie 14 dni od otrzymania wniosku warunki przyłączenia do sieci.
2. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, informuje na piśmie o tym

fakcie osobe ubiegajaca sie o przylaczenie, wskazujac przyczyny, ktore uniemozliwiaja przylaczenie.

3. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich wydania.
4. Warunki przylaczenia o ktorych mowa w ust. 1 okreslaja:
 1. miejsce i sposob przylaczenia sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy uslug,
 2. cisnienie dyspozycyjne w sieci wodociagowej,
 3. miejsce zainstalowania wodomierza glownego oraz miejsca zainstalowania urzadzenia pomiarowego liczacego ilosc odprowadzonych sciekow,
 4. dopuszczalna ilosc i jakosc odprowadzanych sciekow,,
 5. termin waznosci warunkow przylaczenia do sieci.

§9.

Przylaczenie do sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej moze nastapic po splnieniu warunkow przylaczenia, o ktorych mowa w §7 i 8, a w przypadku zawarcia umowy o przylaczenie do sieci, po splnieniu warunkow w niej okreslonych.

Rozdzial VI

Warunki techniczne okreslajace mozliwosci dostepu do uslug wodociagowo kanalizacyjnych

§10.

1. Ustala sie nastepujace techniczne warunki okreslajace mozliwosc dostepu do uslug wodociagowokanalizacyjnych swiadczonych przez przedsiebiorstwo wodociagowokanalizacyjne:
 1. przylacza wodociagowe nalezy wykonac z rur PEHD,
 2. srednice przylacza wodociagowego nalezy okreslic w dokumentacji technicznej, na podstawie informacji o maksymalnej ilosci wody dostarczanej do nieruchomosci zawartej w warunkach technicznych, tak aby zachowana byla predkosc w przewodzie od $v=0,8$ m/s do $v=1,5$ m/s,
 3. srednica maksymalna przylacza wodociagowego ograniczona jest srednica i wydajnoscia sieci wodociagowej w miejscu wlaczenia,
 4. w miejscu wlaczenia do sieci wodociagowej nalezy zamontowac zasuwe odcinajaca, a obudowe zasuw wyposazyc w skrzynke uliczna,
 5. uwzgledniajac strefe przemarzania gruntu, przebieg i zaglabienia przewodow wodociagowych w gruncie nalezy prowadzic najkrotsza, bezkolizyjna trasa, z dostepem do tych przewodow,
 6. przylacza kanalizacyjne nalezy wykonac z rur litych PCV-U o klasie sztywnosci obwodowej SN8,
 7. srednice przylacza kanalizacyjnego nalezy okreslic w dokumentacji technicznej na podstawie bilansu odprowadzonych sciekow zachowujac samooczyszczenie w projektowanym kanale oraz minimalny spadek w kierunku splywu sciekow,
 8. minimalna dopuszczalna srednica przylacza kanalizacyjnego wynosi O160 mm a srednica maksymalna ograniczona jest srednica i wydajnoscia sieci kanalizacyjnej w miejscu wlaczenia,
 9. uwzgledniajac strefe przemarzania gruntu, przebieg i zaglabienia przewodow kanalizacyjnych w gruncie nalezy prowadzic najkrotsza, bezkolizyjna trasa, z dostepem do tych przewodow oraz zapewniajac dojazd i dostep do studni rewizyjnych na przylaczu kanalizacyjnym,
 10. przy urzadzeniach zlotalizowanych ponizej poziomu sieci kanalizacyjnej nalezy przewidziec posredni sposob odprowadzania sciekow za pomoca urzadzen typu przydomowe przepompownie,
 11. rozwiazania projektowe w zakresie odprowadzania sciekow winny gwarantowac zabezpieczenie tych obiektow przed przeplywem zwrotnym z sieci kanalizacyjnej,
 12. minimalna srednica studni kanalizacyjnej uzalezniona jest od miejsca montazu i nie moze byc mniejsza niz O315 mm.

2. Szczegóły techniczne warunków dostępu do usług wodociągowo kanalizacyjnych określone są w warunkach przyłączenia, o których mowa w rozdziale 5 regulaminu.

§11.

1. Poza warunkami określonymi w § 10 dostęp do usług wodociągowo kanalizacyjnych uwarunkowany jest możliwościami technicznymi istniejących urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych, takimi jak: przepustowość, zdolność produkcyjna, lokalizacja nieruchomości, stan techniczny urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne udostępnia w swojej siedzibie szczegółowe informacje o możliwościach technicznych warunkujących dostęp do usług wodociągowo kanalizacyjnych, o których mowa w ust. 1.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne zapewnia realizację inwestycji dotyczących budowy oraz modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych opracowanego na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w gminie.

Rozdział VII

Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza

§12.

1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego jest pisemne uzgodnienie z przedsiębiorstwem wodociągowo kanalizacyjnym dokumentacji technicznej i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne kontroli robot.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnej dokumentacji technicznej.
3. Zakres dokumentacji technicznej określa warunki przyłączenia do sieci, o których mowa w rozdziale 5 niniejszego regulaminu.

§13.

1. Po pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne uzgadnia termin odbioru nie dłuższy niż 5 dni od dnia zgłoszenia.
2. W ramach odbioru przyłącza przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz z projektem przyłącza.
3. Odbiór cząściowy lub końcowy przyłączy jest przeprowadzany przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
4. Wyniki prób i odbiorów są potwierdzane przez strony w protokołach odbioru technicznego.
5. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać, co najmniej:
 1. datę odbioru;
 2. przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju przyłącza - wodociągowe kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości przyłącza oraz rodzaju odprowadzanych ścieków;
 3. skład komisji, w tym wykonawcę i użytkownika;
 4. adres nieruchomości, do której wykonano przyłączenie;
 5. podpisy członków komisji.
6. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia odbiorcę usług do złożenia wniosku o zawarcie umowy.

Rozdział VIII

Sposob postepowania w przypadku niedotrzymania ciaglosci uslug i odpowiednich parametrow dostarczanej wody i wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej sciekow

§14.

1. O przewidywanych zakloceniach w realizacji uslug zaopatrzenia w wode lub odprowadzania sciekow przedsiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne winno uprzedzic odbiorcow uslug w sposob zwyczajowo przyjety, w szczegolnosci poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej przedsiebiorstwa wodociagowo kanalizacyjnego i na tablicach ogloszeniowych.
2. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obnizeniu jej jakosci przedsiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne powinno poinformowac odbiorcow uslug w sposob zwyczajowo przyjety co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem.
3. Przesiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne ma rowniez obowiazek poinformowania odbiorcow uslug o zaistnialych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile przewidywany czas ich trwania nie przekracza 12 godzin.

§15.

W razie przerwy w dostawie wody przekraczajacej 12 godzin przedsiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne ma obowiazek zapewnic zastepczy punkt poboru wody i poinformowac odbiorce uslug o jego lokalizacji i warunkach korzystania.

§16.

Przesiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne moze odciac dostawe wody lub zamknac przylacze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach okreslonych w art. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow.

Rozdział IX

Standardy obslugi odbiorcow uslug, w tym sposoby zalatwiania reklamacji oraz wymiana informacji dotyczacych w szczegolnosci zakloen w dostawie wody i odprowadzaniu sciekow

§17.

Przesiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne zapewnia odbiorcom uslug nalezyty poziom uslugi, a w szczegolnosci wyodrebnia stanowisko do spraw obslugi klienta.

§18.

1. Przesiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne zobowiazane jest do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczacych:
 1. prawidlowego sposobu wykonywania przez odbiorce uslug umowy o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie sciekow,
 2. warunkow przylaczenia sie do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej,
 3. wystepujacych zakloen w dostawach wody lub w odprowadzaniu sciekow,
 4. wystepujacych awariach urzadzen wodociagowych i urzadzen kanalizacyjnych.
2. Odbiorca uslug ma prawo zgłaszania w formie pisemnej reklamacji dotyczacych sposobu wykonywania przez przedsiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne umowy, w szczegolnosci ilosci i jakosci swiadczonych uslug oraz wysokosci naliczonych oplac za te uslugi.
3. Reklamacja moze zostac wniesiona w innych niz wymienione w ust. 2 przypadkach niewykonania, lub nienaleznego wykonania uslugi.
4. Reklamacja powinna zawierac:
 1. imie i nazwisko albo nazwe lub firme oraz adres odbiorcy uslug,
 2. przedmiot reklamacji,
 3. przedstawienie okolicznosci uzasadniajacych reklamacje,
 4. numer odbiorcy uslug i numer umowy,

5. date umowy,
6. podpis odbiorcy usług.
5. Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze reklamacji przedsiębiorstwa wodociagowo kanalizacyjnego.
6. Przedsiębiorstwo wodociagowo kanalizacyjne rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 od dnia jej wniesienia.
7. Przedsiębiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne udziela odpowiedzi na reklamacje w formie pisemnej, która winna zawierać:
 1. nazwe przedsiębiorstwa,
 2. powołanie podstawy prawnej,
 3. rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji,
 4. uzasadnienie odmowy uwzględnienia reklamacji,
 5. podpis upoważnionego pracownika reprezentującego przedsiębiorstwo wodociagowo kanalizacyjne, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.
8. W przypadku uwzględnienia reklamacji przedsiębiorstwo wodociagowo kanalizacyjne powiadamia pisemnie odbiorcę usług o wyniku rozpatrzenia.
9. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamacje winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
10. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociagowo kanalizacyjnego winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:
 1. aktualnie obowiązujące na terenie gminy Kolbudy taryfy;
 2. tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
 3. tekst obowiązującego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
 4. wyniki analiz jakości wody.

Rozdział X

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§19.

1. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci wodociagowej będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociagowo kanalizacyjnego dokonywany jest w miejscach oznaczonych z hydrantów.
2. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociagowo kanalizacyjnego są w szczególności jednostki państwowej straży pożarnej i ochotniczej straży pożarnej.
3. Ilość pobranej na cele przeciwpożarowe wody jest ustalana na podstawie składanych przez straż pożarną pisemnych informacji o pobranych ilościach.
4. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za okresy miesięczne lub kwartalne.
5. Przedsiębiorstwo wodociagowo kanalizacyjne udostępnia punkty hydrantowe o parametrach, którymi dysponuje w danym rejonie i obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe, stosując ceny ustalone w taryfie.
6. Podmioty określone w ust. 2, uprawnione do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociagowo kanalizacyjnego, zobowiązane są do powiadamiania przedsiębiorstwa o miejscu pożaru i poboru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.

Rozdział XI.
Przepisy końcowe

§40.

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr 72, poz.747 z p.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§41.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do udostępnienia na zadanie Odbiorcy niniejszego regulaminu.

§42.

1. Uchyla się uchwałę nr XXX/267/2005 Rady Gminy Kolbudy z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" obowiązującego na terenie Gminy Kolbudy.
2. Traci moc uchwała nr XLIII/280/2002 Rady Gminy Kolbudy z dnia 8 października 2002r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie Gminy Kolbudy".

§43.

Wykonanie uchwały powierza się Wójcie Gminy Kolbudy.

§44.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.