

Kolbudy, dnia 13.11.2024r.

WYS.02705.24.SK

**Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Pruszczu Gdańskim
ul. Grunwaldzka 25
83-000 Pruszcz Gdański**

W związku ze zgłoszeniem dnia 13.11.2024 r. przez firmę CBiD sp. z o.o. informacji o zanieczyszczeniu punktowym wody z zakresu Liczby Enterokoków kałowych w ilości 6 jtk/100ml oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h w ilości 18 jtk/1ml, w punkcie kontrolnym na Ujęciu Wody „Żmijewo”, znajdującym się w BielkóWKu, ul. Kolonia 7; informujemy, iż natychmiast Reknica podjęła działania mające na celu przywrócenie jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Przeprowadzono dezynfekcję podchlorynem sodu. Podchloryn sodu podawany jest przez chlorator do zbiornika wody pitnej przy Ujęciu Wody. Jednocześnie nasi pracownicy przystąpią do badania zawartości wolnego chloru w wodzie. Zawartość wolnego chloru będzie badana w zbiorniku i punktach zlokalizowanych na sieci wodociągowej oraz nie przekroczy dopuszczalnej wartości 0,3 mg/l. Chlorowanie wody zostanie wykonane przez kolejne trzy doby licząc od dnia zgłoszenia o pogorszeniu jakości wody. Chlorowanie będzie przerywane płukaniem sieci wodociągowej.

Informujemy, iż na innych punktach zgodności na wodociągu „Lisewiec” nie wykryto Enterokoków kałowych.

Dla mieszkańców z regionu zaopatrywanego w wodę z ww. Ujęcia wody będzie zapewniona możliwość korzystania z beczkowozu.

Jednocześnie informujemy, że zleciliśmy wykonanie powtórnych badań odnośnie z zakresu bakteriologii (bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h, Enterokoki), we wszystkich punktach zgodności:

1. BielkóWko ul. Gregorkiewicza 11
2. Lisewiec ul. Potokowa 37

na Ujęciu wody „Żmijewo” w BielkóWKu przy ul. Kolonia 7 również zostaną pobrane próbki do badania wody uzdatnionej oraz badania wody surowej. Dodatkowo próbki wody zostaną pobrane jeszcze w punkcie w pobliżu Ujęcia wody tj. na posesji przy ul. Kolonia 33.

Pobór został zaplanowany na 14.11.2024.

Po otrzymaniu wyników badań wody z w/w punktów, Reknica Sp. z o.o. niezwłocznie prześle wyniki do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim.

Załączniki:

1. Sprawozdanie nr 29897/ZL/24

Otrzymują:

1. Adresat

Z poważaniem

PROKURANT

mgr Małgorzata Janca-Socha

