

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim

HK.9022.5.14.2026.DŁ.1
Pruszcz Gdański, 05.02.2026 r.

OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Nowiny, gm. Kolbudy, zaopatrującego w wodę miejscowości: Nowiny, Babidół, Bielkowo** (ul. Cedrowa, ul. Chabrowa, ul. Lukrecjowa, ul. Mrozów, ul. Oliwkowa, ul. Sezamkowa); **Lublewo Gdańskie** (ul. Zielna, ul. Złota, ul. Srebrna, ul. Platynowa, ul. Miedziana, ul. Promienna, ul. Ptasia); **Kolbudy** (ul. Adama Ważnego, rondo Andrzeja Marciniaka, ul. Boczna, ul. Borowikowa, ul. Bukowy Jar, ul. Dolina Staw, ul. Dworcowa, ul. Edmunda Nagórskiego, ul. gen. Józefa Wybickiego (z wyłączeniem nr 2, 2A, 4), ul. Górna, ul. Laurowa, ul. Lawendowa, ul. Leśna, ul. Lukrecjowa, ul. Łukowa, ul. Macierzanki, ul. Maślakowa, ul. Miedziana, ul. Miętowa, ul. Mirabelkowa, ul. Na Piaskach, ul. Na Wzgórzu, ul. Nowińska, ul. Oliwkowa, ul. Opieńkowa, ul. Osiedle Leśnikóiw, ul. Osiedlowa, ul. Platynowa, ul. Polna, ul. Porzeczkowa, ul. Poziomkowa, ul. Plac Kaszubski, ul. prof. Bronisława Bukowskiego, ul. Promienna, ul. Przedszkolna, ul. Przemysłowa 1, 2, 2A, 3, ul. Raduńska, ul. Rodzinna, ul. Staromłyńska, ul. Skrzatów, ul. Sobótki, ul. Spacerowa, ul. Srebrna, ul. Szafranowa, ul. Tartaczna, ul. Topolowa, ul. Truflowa, ul. Truskawkowa, ul. Trzy Dęby, ul. Tysiąclecia, ul. Ukośna, ul. Wędkarska, ul. Widokowa, ul. Wojska Polskiego, ul. Zielna, ul. Złota), gm. Kolbudy:

- próbka nr 1072 z dnia 16.09.2025 r. - sprawozdanie z badań nr 1072A/521/25 oraz nr 1072N/521/25 z dnia 22.09.2025 r. (data wpływu: 22.09.2025 r.) - Przedszkole Gminne, ul. Wybickiego 29B, 83-050 Kolbudy - kurek czerpalny wody w kuchni,
- próbka nr 1073 z dnia 16.09.2025 r. - sprawozdanie z badań nr 1073/521/25 z dnia 19.09.2025 r. (data wpływu: 19.09.2025 r.) - Reknica, ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy - kurek czerpany wody w sanitariacie,
- próbka nr 1074 z dnia 16.09.2025 r. - sprawozdanie z badań nr 1074/521/25 z dnia 19.09.2025 r. (data wpływu: 19.09.2025 r.) - Urząd Gminy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy - kurek czerpany wody w sanitariacie,
- próbka nr 1412 z dnia 18.11.2025 r. - sprawozdanie z badań nr 1412/521/25 z dnia 20.11.2025 r. (data wpływu: 20.11.2025 r.) - Urząd Gminy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy - kurek czerpalny wody w sanitariacie,
- próbka nr 1413 z dnia 18.11.2025 r. - sprawozdanie z badań nr 1413/521/25 z dnia 20.11.2025 r. (data wpływu: 20.11.2025 r.) - Reknica, ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy - kurek czerpalny wody w sanitariacie,
- próbka nr 1410 z dnia 18.11.2025 r. - sprawozdanie z badań nr 1410A/521/25 oraz 1410N/521/25 z dnia 24.11.2025 r. (data wpływu: 24.11.2025 r.) - Przedszkole Gminne, ul. Wybickiego 29b, 83-050 Kolbudy - kurek czerpalny wody w kuchni,

oraz po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie firmy Reknica Sp. z o. o., ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy przez Laboratorium Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice:

- próbka z dnia 21.07.2025 r. - raport z badań nr 71945/LB/2025 z dnia 25.07.2025 r. (data wpływu: 28.07.2025 r.) - ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy,
- próbka z dnia 21.07.2025 r. - raport z badań nr 71946/LB/2025 z dnia 25.07.2025 r. (data wpływu: 28.07.2025 r.) - ul. Wybickiego 29B, 83-050 Kolbudy,
- próbka z dnia 21.07.2025 r. - raport z badań nr 71947/LB/2025 z dnia 25.07.2025 r. (data wpływu: 28.07.2025 r.) - ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy,
- próbka z dnia 21.07.2025 r. - raport z badań nr 71948/LB/2025 z dnia 25.07.2025 r. (data wpływu: 28.07.2025 r.) - 83-050 Kolbudy, Nowiny, ul. Dolina Staw 5,
- próbka z dnia 04.08.2025 r. - raport z badań nr 76748/LB/2025 z dnia 11.08.2025 r. (data wpływu: 12.08.2025 r.) - gmina Kolbudy, ujęcie wody - SUW,
- próbka z dnia 04.09.2025 r. - sprawozdanie z badań nr 95534/LB/2025 z dnia 12.09.2025 r. (data wpływu: 17.09.2025 r.) - gmina Kolbudy, Kolbudy, ul. Leśna 12,
- próbka z dnia 14.10.2025 r. - raport z badań nr 109127/LB/2025 z dnia 20.10.2025 r. (data wpływu: 21.10.2025 r.) - 83-050 Kolbudy, ul. Leśna 12, kran w łazience,
- próbka z dnia 27.10.2025 r. - raport z badań nr 114969/LB/2025 z dnia 03.11.2025 r. (data wpływu: 04.11.2025 r.) - 83-050 Kolbudy, ul. Leśna 12, kran w łazience,
- próbka z dnia 04.12.2025 r. - raport z badań nr 157020/LB/2025 z dnia 10.12.2025 r. (data wpływu: 17.12.2025 r.) - Urząd Gminy, ul. Staromłyńska 1, Kolbudy,

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Nowiny, gm. Kolbudy,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Nowiny, gm. Kolbudy wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ponadto w próbce wody z dnia 03.07.2025 r. w punkcie zgodności stwierdzono ponadnormatywną zawartość żelaza, tj.:

- próbka z dnia 03.07.2025 r. - raport z badań nr 66771/LB/2025 z dnia 14.07.2025 r. (data wpływu: 15.07.2025 r.) - Przedszkole, ul. Wybickiego 29B, Kolbudy - ponadnormatywna zawartość żelaza: 390 µg/l (wartość dopuszczalna: ≤ 200 µg/l),

Zgodnie z § 21 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jeżeli eksploator w terminie 30 dni doprowadzi jakość wody do wymagań cytowanego rozporządzenia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim uznaje działania naprawcze za wystarczające. W tym przypadku eksploator przedstawił wyniki badań wody z przedmiotowego wodociągu, spełniające obowiązujące normy, przed upływem 30 dni. Należy podkreślić, iż ww. niezgodność nie stwarzała zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pruszczu Gdańskim

dr inż. Dominika Mucha
/podpis elektroniczny/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kolbudy
ul. Staromłyńska 1
83-050 Kolbudy
2. REKNICA Sp. z o. o.
ul. Leśna 12
83-050 Kolbudy
3. aa