



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim

DT + DEST + DUR
22.01.2024
[Signature]

HK.9022.5.9.2024.DL.1

Pruszcz Gdański, dnia 08.01.2024 r.
(za dowodem doręczenia)

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2023**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 4 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.), § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) po przeanalizowaniu wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Buszkowy, gm. Kolbudy, zaopatrującego w wodę miejscowości: Buszkowy, Pręgowo (ul. Wichrowe Wzgórze, ul. Polna, ul. Słoneczne Wzgórze):**

- próbka nr 149 z dnia 21.02.2023 r. - sprawozdanie z badań 149A/521/23 oraz nr 149N/521/23 z dnia 24.02.2023 r. (data wpływu: 27.02.2023 r.) - 83-050 Buszkowy, gm. Kolbudy, ul. Leśna Góra 7, Szkoła Podstawowa - kurek czerpalny wody w łazience
- próbka nr 1360 z dnia 22.11.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 1360A/521/23 z dnia 30.11.2023 r. i załącznik nr 1 do sprawozdania z badań nr 1360A/521/23 z dnia 27.11.2023 r. oraz sprawozdanie z badań nr 1360N/521/23 z dnia 26.11.2023 r. i załącznik nr 1 do sprawozdania z badań nr 1360N/521/23 z dnia 27.11.2023 r. (data wpływu: 30.11.2023 r.) - 83-050 Buszkowy, gm. Kolbudy, ul. Leśna Góra 7, Szkoła Podstawowa - kurek czerpalny wody w łazience

oraz po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie firmy Reknica Sp. z o. o., ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy przez J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia:

- próbka z dnia 04.04.2023 r. - sprawozdanie z badań 176327/23/GDY z dnia 12.04.2023 r. (data wpływu: 13.04.2023 r.) - Buszkowy, ul. Leśna Góra 7 - Szkoła Podstawowa, kuchnia, kurek czerpalny
- próbka z dnia 04.07.2023 r. - sprawozdanie z badań 351126/23/GDY z dnia 10.07.2023 r. (data wpływu: 20.07.2023 r.) - wodociąg Buszkowy, ujęcie wody - hydrofornia
- próbka z dnia 03.11.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 606137/23/GDY z dnia 14.11.2023 r. (data wpływu: 15.11.2023 r.) - Szkoła Podstawowa, Buszkowy, ul. Leśna Góra 7

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Buszkowy, gm. Kolbudy,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje: analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Buszkowy, gm. Kolbudy wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urzędnia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM

z up.

Renata Czerwik
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kolbudy
ul. Staromłyńska 1,
83-050 Kolbudy
2. Ludność zaopatrywana z w/w. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Kolbudy
3. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
4. REKNICA Sp. z o. o.
ul. Leśna 12,
83-050 Kolbudy
5. a/a

REKNICA SP. Z O.O.
Biuro Obsługi (BOK)
WPLYNĘŁO

Dzień 22 STY 2024

L.dz.R. EOP 00525/24

Podpis