



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

HK.9022.5.15.2024.DŁ.1

Pruszcz Gdański, dnia 08.01.2024 r.
(za dowodem doręczenia)

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2023**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 4 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.), § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Otomin z ujęciem przy ul. Jagodowej, gm. Kolbudy, zaopatrującego w wodę miejscowość Otomin (ul. Agrestowa, ul. Azaliowa, ul. Cyprysowa, ul. Cytrynowa, ul. Daglezjowa, ul. Gruszkowa, ul. Jagodowa, ul. Konna (od nr 2-8), ul. Klonowa, ul. Konwaliowa, ul. Malinowa, ul. Mandarynkowa, ul. Morełowa, ul. Pomarańczowa, ul. Poziomkowa, ul. Słoneczna, ul. Śliwkowa):

- próbka nr 1095 z dnia 27.09.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 1095A/521/23 oraz nr 1095N/521/23 z dnia 03.10.2023 r. (data wpływu: 03.10.2023 r.) - 80-170 Otomin, gm. Kolbudy, ul. Konna 6, Karczma Swojak - kurek czerpalny wody w kuchni

oraz po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie firmy Reknica Sp. z o. o., ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy przez J. S. Hamilton Poland Sp. z o. o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia:

- próbka z dnia 03.02.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 58157/23/GDY z dnia 09.02.2023 r. (data wpływu: 13.03.2023 r.) - wodociąg Otomin Jagodowa, ul. Konna 6, kran w kuchni
- próbka z dnia 02.06.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 291456/23/GDY z dnia 16.06.2023 r. (data wpływu: 23.06.2023 r.) - sklep spożywczy, ul. Słoneczna 31
- próbka z dnia 06.10.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 539664/23/GDY z dnia 12.10.2023 r. (data wpływu: 17.10.2023 r.) - ujęcie wody Otomin, ul. Jagodowa 16
- próbka z dnia 06.10.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 539665/23/GDY z dnia 12.10.2023 r. (data wpływu: 17.10.2023 r.) - Otomin, ul. Konna 6
- próbka z dnia 06.10.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 539666/23/GDY z dnia 12.10.2023 r. (data wpływu: 17.10.2023 r.) - Otomin, ul. Słoneczna 31
- próbka z dnia 03.11.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 606135/23/GDY z dnia 09.11.2023 r. (data wpływu: 15.11.2023 r.) - ujęcie wody SUW - Otomin Jagodowa

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Otomin z ujęciem przy ul. Jagodowej, gm. Kolbudy,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje: analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Otomin z ujęciem przy ul. Jagodowej, gm. Kolbudy wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urzędu wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
z up. *Renata Czernka*
Renata Czernka
Zastępcza Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kolbudy
ul. Staromłyńska 1,
83-050 Kolbudy
2. Ludność zaopatrywana z w/w. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Kolbudy
3. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
4. REKNICA Sp. z o. o.
ul. Leśna 12,
83-050 Kolbudy
5. a/a

REKNICA SP. Z O.O.
Biuro Obsługi (BOK)
WPLYNĘŁO

Dnia 22 STY 2024

L.dz. R. EOPD093/24

Podpis